

廃棄物焼却施設維持管理記録(平成29年度)

1. 搬入量 単位:t

一般廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ(美浜町)	703.04	820.31	702.95	757.28	764.37	716.69	640.76						5,105.40
可燃ごみ(南知多町)	641.28	789.67	702.91	780.37	788.36	637.09	619.13						4,958.81
破碎可燃ごみ	68.27	84.29	84.51	60.77	73.66	69.12	80.45						521.07
合計	1,412.59	1,694.27	1,490.37	1,598.42	1,626.39	1,422.90	1,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.28

・破碎可燃ごみは、リサイクルプラザで破碎した、木類、畳など

2. 運転データ

(1) 1号炉

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却処理量(t)	812.3	668.4	725.48	725.13	773.78	785.25	374.99						4,865.33
ガス温度	炉出口(°C)	888	881	885	864	866	893	896					-
	バグフィルター入口(°C)	192	194	194	194	195	195	196					-
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素濃度(ppm)	7	10	7	8	7	8	7					-

(2) 2号炉

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却処理量(t)	615.78	907.29	855.45	861.06	880.05	576.46	1021.12						5,717.21
ガス温度	炉出口(°C)	881	880	891	867	876	891	891					-
	バグフィルター入口(°C)	192	192	194	193	194	196	195					-
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素濃度(ppm)	5	4	7	4	2	6	4					-

3. 分析結果

(1) 排ガス分析(8月、2月実施予定)

・煙突20m地点の観測口

項目	単位	規制値	協定値	測定結果(12%換算値)			
				平成29年8月31日			
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん	g/m ³ N	0.15以下	0.05以下	0.039	0.041		
硫黄酸化物	ppm	(K値17.5)	80以下	19	2		
塩化水素	ppm	430以下	100以下	42	10		
窒素酸化物	ppm	250以下	150以下	58	82		

(2) ダイオキシン類分析(1月実施予定)

項目	規制値	測定結果	
		平成30年1月11日	平成30年1月18日
	(*参考値)	1号炉	2号炉
排ガス	5(ng-TEQ/m ³ N)		
焼却灰	*3(ng-TEQ/m ³ N)		
飛灰固化物			

* 薬剤処理設備を用い、重金属が溶出ししない措置がされているため、規制の対象外

4. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去日(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

バグフィルター清掃日

炉別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	7日	3日	9日	7日	4日	1日	6日					
	14日	12日	16日	14日	18日	8日	13日					
	21日	19日	21日	21日	23日	15日						
	28日	26日	30日	27日		22日	29日					
2号炉	6日	3日	2日	7日	4日	1日	6日					
	14日	12日	9日	14日	10日	7日	13日					
	21日	19日	16日	21日	18日	15日	21日					
	27日	26日	23日	28日	25日	22日						
			30日			27日						