

# 公害防止基準

## 1) 排ガス分析 【煙突20m地点の観測口】

項目	区分	単位	規制値	協定値	測定結果 (12%換算値)			
					平成24年8月23日測定		平成25年2月5日測定	
					1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん		g/m <sup>3</sup> N	0.15以下	0.05以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
硫黄酸化物		ppm	(K値17.5)	80以下	3	5	4	7
塩化水素		ppm	430以下	100以下	21	40	12	7
窒素酸化物		ppm	250以下	150以下	40	40	45	56

## 2) ダイオキシン類分析 【煙突20m地点の観測口】

項目	区分	規制値 (* 参考値)	測定結果	
			1号炉	2号炉
			平成25年1月29日測定	平成25年1月31日測定
排ガス		5 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.46	0.20
焼却灰		* 3 (ng-TEQ/g)	(平成25年1月29日採取) 0.015	
飛灰固化物			(平成25年1月29日採取) 0.6	

## 3) 騒音測定 【グラウンド北側】

時間帯	単位	規制値	協定値	測定結果(平成24年10月10日測定)
朝(6時~8時)	dB	55以下	55以下	6時00分 47
昼間(8時~19時)	dB	60以下	60以下	10時00分 49
夕(19時~22時)	dB	55以下	55以下	19時45分 50
夜間(22時~6時)	dB	50以下	50以下	22時10分 47

## 4) 振動測定 【グラウンド北側】

時間帯	単位	規制値	協定値	測定結果(平成24年10月10日測定)
朝(6時~8時)	dB	65以下	65以下	6時00分 30未満
昼間(8時~19時)	dB	60以下	60以下	10時00分 30未満
夕(19時~22時)	dB	65以下	65以下	20時00分 30未満
夜間(22時~6時)	dB	65以下	65以下	22時10分 30未満

## 5) 臭気測定 【B地区：グラウンド北側、C地区：第二調整池】

項目	規制値	協定値	測定結果(平成24年8月23日採取)	
			B地区	C地区
臭気指数	18以下	12以下	10未満	10未満