

最終処分場浸出水処理施設 水質分析結果一覧表 (平成26年度)

○ 一般廃棄物最終処分場 (口苔廻間) 浸出水処理施設

区分 項目	単位	排 水 基準値	4月15日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月18日	12月9日	1月13日	2月10日	3月13日
採水時刻	-	-	10:28	11:17	11:40	10:23	9:58	10:18	10:33	10:05	10:23	10:10	10:14	10:21
水温	℃	-	16.7	20.7	25.3	26.7	27.3	27.2	26.8	21.2	17.2	12.7	10.5	13.0
PH	pH	5.8-8.6	7.2	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.2	7.7	7.7	7.5	7.6	7.3
BOD	mg/l	60	1.3	0.8	<0.5	1.3	0.8	0.5	0.9	1.3	1.6	0.8	0.6	3.2
COD	mg/l	90	3.2	2.5	3.0	3.8	11	4.2	3.6	1.9	4.0	3.6	5.1	10
SS	mg/l	60	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	(3,000)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
全窒素	mg/l	120(60)	3.0	2.7	3.8	0.8	5.8	0.4	0.3	0.5	1.2	1.1	0.4	1.1
アンモニア性窒素	mg/l	*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4.6	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
アルキル水銀化合物	mg/l	nd	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
PCB	mg/l	0.003	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	30	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
フェノール類	mg/l	5	-	-	<0.025	-	-	-	-	-	<0.025	-	-	-
銅	mg/l	3	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
亜鉛	mg/l	2	-	-	0.35	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
溶解性鉄	mg/l	10	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
溶解性マンガン	mg/l	10	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
全クロム	mg/l	2	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-
フッ素	mg/l	8	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
全リン	mg/l	16(8)	-	-	0.15	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性・亜硝酸性化合物	mg/l	*	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素含有量	mg/l	10	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	Pg-TEQ/l	10	-	-	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 硝酸性窒素濃度+亜硝酸性窒素濃度+(アンモニア性窒素濃度×0.4)が100mg/l以下

( )内は日間平均値



