

知多南部衛生組合火葬場火葬炉設備工事事業者選定プロポーザル

【参加表明に関する質問回答書】

H30. 8. 31

No.	質 問	回 答
1	<p>様式 1-2 1 平成 25 年度以降の施工実績における空気混合冷却方式の箇所数は、バグフィルター設備を用いている実績の中の空気混合冷却方式の実績数で宜しいでしょうか？</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
2	<p>様式 2 の委任状は、契約行為を代表者が行う場合は、不要で宜しいでしょうか？</p>	<p>委任状については、参加表明書及び技術提案書の提出において、提出者名が代表者名でない場合に必要と考えています。</p>
3	<p>実施要領 P10 に「⑥提出書類は、ステープラで留めずにクリップ等により留めること。」とありますが、参加表明書及び技術提案書は、いずれも枚数が大量になります。キングファイル等のファイル綴じでの提出でも宜しいでしょうか？</p>	<p>キングファイル等のファイル綴じでの提出で結構です。</p>
4	<p>実施要領 P. 10 14 (1) 基本事項 提出書類に頁数を記入することとありますが、各様式毎に指定様式に頁数を記入するという解釈で宜しいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
5	<p>様式 1-2 施工実績 平成 25 年以降の施工実績について、中部地方の実績とありますが何県が該当しますでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の10県が該当します。</p>

<p>様式2 委任状</p> <p>貴組合が想定されている具体的な委任事項をご教示ください。</p> <p>なお、今後想定される、参加表明書や技術提案書や提案書の提出及びプレゼンテーションへの参加等について、委任状は不要と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>委任事項については、プロポーザル参加に関する一切の権限として考えております。</p> <p>参加表明書及び技術提案書の提出において、提出者名が代表者名であれば、委任状は不要と考えております。</p>
<p>様式3 配置予定技術者</p> <p>注：6 にあります「開札日時点」とはいつを想定されていますでしょうか。</p> <p>実施要領に工事期間として平成32年9月～平成34年3月とありますが、この期間を配置予定技術者の従事期間（19か月）とお考えでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>「開札日時点」とは、随意契約に係る見積書徴収期日（見積書開封日）を想定しています。</p> <p>従事期間につきましては、お見込みのとおりです。</p>